

# EG-Baumusterprüfbescheinigung

gemäß der EG-Gasgeräterichtlinie (90/396/EWG)

## EC-Type examination certificate

according to the EC-Gas Appliance Directive (90/396/EEC)

**Produkt-ID-Nummer**

Product-ID-Number

**CE-0085AQ0809**

<b>Hersteller</b> <i>manufacturer</i>	<b>Dungs GmbH &amp; Co.</b> Siemensstraße 6 - 10, D- 73 660 Urbach
<b>Produktart</b> <i>product category</i>	Ausrüstungsteil, Drehzahlwächter
<b>Handelsbezeichnung</b> <i>trade mark</i>	Drehzahlwächter mit fest eingestellter Schaltdrehzahl
<b>Baureihe / Typ</b> <i>production line / type</i>	FW 100 / 2
<b>Prüfgrundlagen</b> <i>basis of type examination</i>	
<b>Bestimmungsländer</b> <b>Geräte Kategorien</b> <b>Versorgungsdrücke</b> <b>Installationsarten</b> <i>countries of destination</i> <i>appliance categories</i> <i>supply pressures</i> <i>installation codes</i>	AT BE CH DE DK ES FI FR GB GR IE IS IT LU NL NO PT SE
<b>Aktenzeichen</b> <i>file number</i>	DZWE 6 (TÜV Bau- und Betriebstechnik, München) 003/10-93 (DVGW)
<b>Überwachung</b> <i>surveillance procedure</i>	Zusicherung der Produktionsqualität, überwacht durch den DVGW



16.01.1996 Cp  
Datum, Leiter der Zertifizierungsstelle



DVGW - von der deutschen Bundesregierung benannte und von der EG-Kommission offiziell notifizierte Stelle für die Konformitätsbewertung von Gasgeräten  
DVGW - notified by the Government of the Federal Republic of Germany and officially registered by the EC-Commission for conformity assessment of gas appliances

DVGW Deutscher Verein des Gas- und Wasserfaches e.V.  
Technisch-wissenschaftliche Vereinigung  
Josef-Wirmer-Straße 1- 3  
53123 Bonn  
Telefon (+ 49) 2 28 - 9 18 88 04  
Telefax (+ 49) 2 28 - 9 18 89 90

**Produkt-ID-Nummer : CE-0085AQ0809**

*Product-ID-Number*

---

**Bemerkungen**

*remarks*

---

Nenn Drehzahlen: 1200, 1400 oder 2700 U/min

Zul. Umgebungstemperaturbereich: - 20 bis + 60 °C

Einbaulage: Beliebig

Elektrische Daten: 230 V, AC, 50 Hz, 5 A (ohmsche Last), wahlweise IP 44 oder IP 54

---