

CE 0085



EG-Baumusterprüfbescheinigung
gemäß der EG-Gasgeräte-richtlinie (90/396/EWG)

EC type examination certificate
according to EC Gas Appliance Directive (90/396/EEC)

CE-0085AS0461

Produkt-Identnummer
product identification number

Zertifikatinhaber <i>owner of certificate</i>	Karl Dungs GmbH & Co. Siemensstr. 6-10, D-73660 Urbach
Vertreiber <i>distributor</i>	Karl Dungs GmbH & Co. Siemensstr. 6-10, D-73660 Urbach
Produktart <i>product category</i>	Armaturen für die Gasinstallation: Sicherheitsabblaseventil für Erd-/Allgas
Produktbezeichnung <i>product description</i>	Sicherheits-Abblaseventil (mit membrangesteuertem Vergleich) zum Einbau in Gasversorgungsstrecken von Gas-Geräten und Gas-Gebläsebrennern
Modell / Typ <i>model</i>	FRSBV 1010
Prüfgrundlagen <i>basis of type examination</i>	DIN 3381 (06. 1984)
Geräte-kategorien Versorgungsdrücke Bestimmungsländer <i>appliance categories</i> <i>supply pressures</i> <i>countries of destination</i>	AT, BE, CH, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IS, IT, LU, NL, NO, PT, SE
Prüfbericht <i>test report</i>	97/279/4305/795 vom 24.10.1997 (DVGW-Forschungsstelle, Karlsruhe)
Überwachung <i>surveillance procedure</i>	Zusicherung der Produktionsqualität, überwacht durch den DVGW
Aktenzeichen <i>file number</i>	97-0280-GEE

01.12.1997 Rie-Bg

Datum, Bearbeiter, Leiter der Zertifizierungsstelle
date, editor, head of certification body

DVGW-Zertifizierungsstelle - von der Deutschen Bundesregierung benannte und von der Europäischen Kommission offiziell registrierte Stelle für die Konformitätsbewertung von Gasgeräten

DVGW Certification Body - notified by the government of the Federal Republic of Germany and officially registered by the European Commission for conformity assessment of gas appliances



DVGW Deutscher Verein des Gas- und Wasserfaches e.V.
Technisch-wissenschaftliche Vereinigung
Zertifizierungsstelle
Josef-Wirmer-Straße 1-3
D-53123 Bonn
Telefon +49 (228) 91 88 807
Telefax +49 (228) 91 88 993

Produkt-ID-Nummer : CE-0085AS0461

Product-ID-Number

Typ <i>type</i>	Technische Daten <i>technical data</i>	Bemerkungen <i>remarks</i>
FRSBV 1010	Nennweite : DN 25	

Bemerkungen

remarks

Druckstufe: PN 1

Anschlüsse: Innengewinde Rp 1 nach DIN 2999-1

Gasart: Allgas

Ansprechdruckbereich: 20 mbar bis 1000 mbar

Ansprechdruckgruppen: 20 mbar bis 40 mbar AG 10; >40 mbar bis 100 mbar AG 5

Einsatztemperaturbereich: -15 °C bis +70 °C

Die EG-Konformitätserklärung für das Bestimmungsland Schweiz darf erst dann ausgestellt werden, wenn die Schweiz die EG-Gasgeräterichtlinie (90/396/EWG) in nationales Recht umgesetzt hat.