


# EG-Baumusterprüfbescheinigung

## EC type examination certificate

**CE-0085BP0001**

Produkt-Identnummer  
product identification no.

<b>Anwendungsbereich</b> <i>field of application</i>	EG-Gasgeräte-richtlinie (90/396/EWG) <i>EC Gas Appliances Directive (90/396/EEC)</i>
<b>Vertreiber</b> <i>distributor</i>	Karl Dungs GmbH & Co. KG Siemensstr. 6-10, D-73660 Urbach
<b>Produktart</b> <i>product category</i>	Ausrüstungsteile für Gas- und Druckgeräte: Flammenwächter (4131)
<b>Produktbezeichnung</b> <i>product description</i>	Flammenüberwachungseinrichtung mit IR-Sensor für Gasbrenner
<b>Modell</b> <i>model</i>	FLW 1 x IR
<b>Bestimmungsländer</b> <i>countries of destination</i>	AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, LV, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SE, SI, SK
<b>Prüfberichte</b> <i>test reports</i>	Ergänzungsprüfung: GA 13 2007 E6 vom 24.07.2006 (TRG) Ergänzungsprüfung: GA 13 2007 B7 vom 24.07.2006 (TRG)
<b>Prüfgrundlagen</b> <i>basis of type examination</i>	EU/90/396/EWG (29.06.1990) DIN EN 298 (01.01.2004)
<b>Aktenzeichen</b> <i>file number</i>	08-0338-GER

12.06.2008 Rie C-1/2  
 Datum, Bearbeiter, Blatt, Leiter der Zertifizierungsstelle  
 date, issued by, sheet, head of certification body

DVGW CERT GmbH - von der Deutschen Bundesregierung benannte und von der Europäischen Kommission offiziell registrierte Stelle für die Konformitätsbewertung von Gasgeräten

DVGW CERT GmbH - notified by the government of the Federal Republic of Germany and officially registered by the European Commission for conformity assessment of gas appliances



ZLS-ZE-527/07

DVGW CERT GmbH  
 Josef-Wirmer-Straße 1-3  
 53123 Bonn  
 Telefon: +49 228 91 88-888  
 Telefax: +49 228 91 88-993  
 eMail: info@dvgw-cert.com

**Elektrische Daten:** 220...240 V AC, 50/60 Hz, IP41  
*electrical data*

<b>Typ</b> <i>type</i>	<b>Technische Daten</b> <i>technical data</i>	<b>Bemerkungen</b> <i>remarks</i>
FLW 1 x IR	Sicherheitszeit: 1 s Umgebungstemperaturbereich: -20...+60 °C	werkseitig eingestellt

**Verwendungshinweise / Bemerkungen**  
*hints of utilization / remarks*

Zugelassen für: intermittierenden Betrieb

DWG